

INSTRUKCJA DLA ABONENTA

Postępowanie dotyczące podłączenia urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w obiekcie abonenta do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych (COAP) funkcjonującego w Powiatowym Stanowisku Kierowania KP PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim:

ETAP I

1) Abonent składa wnioski do Komendanta Powiatowego PSP – wg WZORU

Wraz ze złożeniem wniosku należy przedłożyć Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim - do wglądu - oryginalny projekt systemu sygnalizacji pożarowej, uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

- 2) Komendant Powiatowy PSP** pisemnie zawiadamia abonenta o możliwości lub odmowie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej (**pozytywne rozpatrzenie wniosku na podłączenie nie jest wyrażeniem zgody na podłączenie obiektu do COAP**). Zgoda na podłączenie zostanie wydana w odrębnym piśmie.

ETAP II

1) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku abonent składa następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o zawarciu umowy na wykonywanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych systemu sygnalizacji pożarowej,
- b) oświadczenie o zawarciu umowy na prowadzenie monitoringu pożarowego pomiędzy abonentem będącym właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem przyłączanego obiektu budowlanego, a operatorem dotyczące świadczenia usługi transmisji alarmu pożarowego, a także informacja o stosowanych dwóch torach transmisji przesyłania sygnałów alarmowych (tor radiowy i telefoniczny).
- c) oświadczenie o sprawności technicznej systemu transmisji alarmu pożarowego wraz z protokołem z prób i badań potwierdzających prawidłowość ich działania
- d) warunki ochrony przeciwpożarowej z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego z uwzględnieniem organizacji alarmowania w obiekcie oraz plany obiektu, o których mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- e) karta charakterystyki obiektu zgodnej ze wzorem określonym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Ponadto:

- Dopuszcza się realizację ww. procedury, związanej ze złożeniem wniosku oraz wymaganej dokumentacji przez operatora posiadającego stosowne upoważnienie abonenta.
- W odniesieniu do obiektów, o których mowa w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) bądź obiektów zobligowanych do połączenia z Komendą za pomocą monitoringu pożarowego, na podstawie ekspertyzy technicznej uzgodnionej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej należy złożyć jednorazowo wszystkie dokumenty wymienione powyżej (**ETAP I i II**).
- Firma monitorująca (operator) może przyłączyć obiekt do COAP zlokalizowanego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim **dopiero po złożeniu przez abonenta wszystkich dokumentów** wymienionych powyżej, zatwierdzonych przez Komendanta Powiatowego PSP i otrzymaniu przez abonenta **pisemnej zgody na podłączenie**. Abonent informuje o tym wybranego operatora.
- Operator (firma monitorująca) nie jest podmiotem upoważnionym do wydawania decyzji w sprawie możliwości przyłączenia obiektu do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Informujemy, że w Powiatowym Stanowisku Kierowania tut. komendy funkcjonują trzy Systemy Monitorowania Alarmów Pożarowych:

- 1) System monitoringu pożarowego służący do transmisji alarmów pożarowych zainstalowany w przez firmę „NOMA 2” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 36, 40-041 Katowice. Oddział w Warszawie: tel. 863-33-40 – Dyrektor Pan Paweł Jasiński.
- 2) System monitoringu pożarowego służący do transmisji alarmów pożarowych zainstalowany przez firmę „EKOTRADE” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Oddział w Warszawie: tel. 844-36-44 w. 34 – Dyrektor Pan Zenon Janiak.
- 3) System monitoringu pożarowego służący do transmisji alarmów pożarowych zainstalowany przez firmę Centrum Dozoru Systemów Przeciwpożarowych Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 13; tel. 29 760 92 85 – Właściciel Piotr Żyłka.

Sprawy związane z monitoringiem pożarowym w tut. komendzie koordynuje st. kpt. Piotr Rupieta – st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych, 22 7255111 wewn. 116.

Rozpatrywanie podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrzenia możliwości podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem przeprowadzi czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmów pożarowych. Abonent zobowiązany jest zapewnić udział w ww. czynnościach przedstawicieli operatora systemu transmisji alarmu pożarowego oraz podmiotu świadczącego usługi w zakresie konserwacji systemu sygnalizacji pożarowej w chronionym obiekcie.
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrywania możliwości podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem może żądać od abonenta i/lub operatora innych dodatkowych informacji.
2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, w ramach rozpatrywania możliwości podłączenia urządzeń sygnalizacyjno – alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem sporządza protokół obejmujący ocenę kompletności oraz zgodności z wymaganiami niniejszych warunków organizacyjno-technicznych, dokumentacji złożonej przez abonenta.
3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, pisemnie zawiadamia abonenta o możliwości lub odmowie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez tego komendanta.
4. Odmowa uzgodnienia sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z ww. obiektem może nastąpić w następujących przypadkach:
 - a) stwierdzenia niespełnienia przez abonenta wymagań formalnych i technicznych określonych w niniejszym dokumencie,
 - b) stwierdzenia wykonania systemu sygnalizacji pożarowej niezgodnie z projektem bądź przepisami przeciwpożarowymi,
 - c) nie zapewnienia dwutorowości transmisji alarmów pożarowych (tor radiowy i telefoniczny),
 - d) stwierdzenia niewłaściwego działania systemu sygnalizacji pożarowej i/lub systemu transmisji alarmu pożarowego,
 - e) braku identyfikacji obiektu; w przypadku występowania kilku obiektów podłączonych do centrali sygnalizacji pożarowej, jako centrali zbiorczej, z której przesyłany jest alarm pożarowy do centrum odbiorczego alarmów pożarowych,
 - f) stwierdzenia braku przeszkolenia personelu chronionego obiektu w zakresie obsługi systemu sygnalizacji pożarowej.
5. Odmowa, o której mowa powyżej nie dotyczy obiektów zobligowanych przepisami do połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej do systemu monitoringu pożarowego (wymienionych w § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. Nr 109, poz. 719). W razie konieczności egzekwowania

wymagań przepisów przeciwpożarowych w tych obiektach, realizacja obowiązków wymienionych w przepisach będzie następowała w drodze decyzji administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.