

Błonie, dnia

PZ 552

Zgoda na podłączenie

systemu sygnalizacji pożarowej do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Powiecie Warszawskim Zachodnim
za pomocą systemu monitorowania alarmów pożarowych

W związku z Pani pismem z dnia (data wpłynięcia do tut. Komendy) stanowiącym zapytanie o wytyczne w zakresie połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem komendy, zawierającym prośbę o to połączenie, po przeprowadzeniu w dniu czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz rozpatrzeniu przedłożonej dokumentacji **wyrażam zgodę** na połączenie systemu sygnalizacji pożarowej zainstalowanego w obiekcie
za pomocą systemu monitoringu pożarowego do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych funkcjonującego w Komendzie Powiatowej PSP w Powiecie Warszawskim Zachodnim.

Organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektu powinna być zgodna z wymaganiami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do ustawy, w tym m.in. z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719 z późn. zm.) jak również powinna wykluczyć możliwość wpływania do tut. Komendy tzw. „fałszywych alarmów”.

Zarówno system sygnalizacji pożarowej jak i urządzenie transmisji alarmów pożarowych zainstalowane w przedmiotowym obiekcie powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w sposób i zgodnie z czasookresami określonymi w ww. rozporządzeniu, a czynności te powinny być odpowiednio udokumentowane.